Locali		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Stazioni di comando	(1)	B-0([a])	A-0	A-0	A-0	A-0	A-60	A-60	A-60	A-0	A-0	A-60	A-60	A-60	A-60
Scale	(2)		A-0([a])	A-0	A-0	A-0	A-0	A-15	A-15	A-0([c])	A-0	A-15	A-30	A-15	A-30
Corridoi	(3)			B-15	A-60	A-0	B-15	B-15	B-15	B-15	A-0	A-15	A-30	A-0	A-30
Zone di abbandono nave e percorsi esterni di sfuggita	(4)					A-0	A([d])-60([b])	A([d])-60([b])	A([d])-60([b])	A-0([d])	A-0	A-60([b])	A-60([b])	A-60([b])	A-60([b])
Ponti scoperti	(5)					-	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0
Locali alloggio a limitato rischio d'incendio	(6)						B-0	B-0	B-0	C	A-0	A-0	A-30	A-0	A-30
Locali alloggio a moderato rischio d'incendio	(7)							B-0	B-0	C	A-0	A-15	A-60	A-15	A-60
Locali alloggio a elevato rischio d'incendio	(8)								B-0	C	A-0	A-30	A-60	A-15	A-60
Locali igienici e simili	(9)									C	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0
Serbatoi, spazi vuoti e locali per macchine ausiliare a rischio d'incendio minimo o nullo	(10)										A-0([a])	A-0	A-0	A-0	A-0
Locali per macchine ausiliarie, locali da carico, cisterne da carico per prodotti petroliferi e serbatoi per il combustibile liquido e altri locali della stessa natura che presentano	(11)											A-0([a])	A-0	A-0	A-15
Locali macchine e cucine principali	(12)												A-0([a])	A-0	A-60
Magazzini, officine, riposterie, ecc.	(13)													A-0([a])	A-0
Altri locali dove vengono immagazzinati liquidi infiammabili	(14)														A-30